



中央縣消防部門

以 Burlingame 市、Millbrae 市和 Hillsborough 鎮為負責區域

重要的新企業主

中央縣消防部門想請你注意到因新開企業或新遷店址，而可能需要遵守的一些消防/生命安全的要求。我們為你提供一份符合資格列表，以免延誤你獲取營業執照的批准。條例 1-4 適用於商業企業。條例 5-11 可能或可能不適用於某些特定類型的企業。

你將會被收取\$105.00的初步檢查費用。如果複檢被評定失敗，你將會被額外罰款\$146.00；如果後續的複檢再次失敗並且違規行為沒有得到糾正，你將會被罰\$350.00。

- 滅火器應按照以下規定安裝：
 - 以 2A 10BC 為滅火器型號的最低標準，每 3,000 平方英尺應裝有一個（5 磅）滅火器。
 - 滅火器應直立在出口點離地 30-60 英寸以上，每年上面都應附有當年的服務標籤。
- 消防系統應具有以下的當前服務標識：
 - 自動噴水滅火系統可正常使用 5 年；
 - 烹飪設備的發動機罩和管道系統可正常使用 6 個月。
- 超過 2,000 平方英尺改造/加建的建築，與超過 1200 平方英尺應的建築應按要求整個建築安裝消防噴水頭。
- 出口標誌和緊急照明必須正常運作。
- 根據你的所在地，增建或改建現有的結構的建築物只能從 Burlingame 或者 Millbrae 建築部門獲得許可和批准。
- 儲物室不可安裝 18 英寸以內的滅火噴頭，或者每 24 英寸內的建築物天花不能沒有滅火噴頭。
- 餐館或食肆應向相關機構，如 San Mateo 縣食品消費者保障部門或加州衛生服務部門取得認證。
- 儲存和使用有害材料應在 San Mateo 縣環境衛生署有一份區域商業計劃書的備案文檔。
- 噴漆攤位應被列出、批准，並由自動噴水滅火系統或預備工程滅火系統所保護。
- 具有超過 12 英尺可燃存儲處的儲物區域須有消防許可證，並且你可能要接受建築施工改建。瞭解更多詳情請聯絡中央縣消防部門。
- 如有問題，請致電（650）558-7600 至中央縣消防局。